

BYGNINGSDELSKORT

Bygningsdel/Emne: Bygningsnummer: Lokalisering: SfB kode:	VVS – Varme - Radiatorventiler Bygning 1 og 2 Alle etager
Side 1 af 2 Dato: Revideret: Kortet er udarbejdet af:	11-2-2017 01.11.2017 DM Dan Brandis

Materialspecifikation

Fabrikat / type: Produktbeskrivelse: Dimension: Bilag / datablad: Omfang: Mængder:	Danfoss Ventil type RA-N 1/2" JA	
Entreprenør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil	Finn Vindahl Andersen VVS Entreprise A/S Engholmvej 6 3100 Hornbæk fva@fva-vvs.dk 49 70 06 24	
Underentreprenør / leverandør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil		
Billede	Billede	Billede

DRIFTSOPLYSNINGER

Indbygningsår: Forventet levetid: Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Første vedligeholdelse:	2016 15-25 år Efter behov Efter behov
Vedligeholdelses- og reparationsanvisning: Rengøringsmidler og metoder:	Tildæk ikke termostaten, da den skal være i stand til, at registrere temperaturen i rummet. Rengøres med milde rengøringsmidler som f.eks. opvaskemiddel. Brug ikke skuremiddel, alkohol, opløsnings- eller blegemidler, da det kan skade termostaten.
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	
Vedhæftede bilag: JA	