

BYGNINGSDELSKORT

Bygningsdel/Emne: Bygningsnummer: Lokalisering: SfB kode:	Ventilation – kontrolventil-udsugning i lejligheder Bygning 1 og 2 Ventilen er placeret i alle rum i lejligheder.
Side 1 af 2 Dato: Revideret: Kortet er udarbejdet af:	01.11.2017 DM

Materialspecifikation

Fabrikat / type: Produktbeskrivelse: Bilag / datablad: Omfang: Mængder:	Kontrolventil – udsugning – URH Hvid hætte/kontrolventil der justerer udsugning i bygningen
Entreprenør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil	Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej 18, 2600 Glostrup 4326 5611
Underentreprenør / leverandør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil	Helsingør Ventilation ApS Fenrisvej 13 C, 3000 Helsingør 4926 2738

DRIFTSOPLYSNINGER

Indbygningsår: Forventet levetid: Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Første vedligeholdelse:	2017 2 gange årligt
Vedligeholdelsessanvisning:	<u>Vigtigt:</u> <u>Kontrolventil/udsugning må under ingen omstændigheder justeres, da det ellers påvirker hele systemet i bygningen</u>

MF Pension

Pensionskassen for Magistre og psykologer

Danasvej 30, Frederiksberg

Studie- og seniorboliger

Rengøringsmidler og metoder:	Kontrolventilen aftørres forsigtig med en klud.
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	
Vedhæftede bilag:	